



特記事項		
鉄筋	D10~D16...SD295A	JIS規格品
	D19~D25...SD345	JIS規格品
コンクリート	27N/mm ²	
壁厚	特記なき限り W15	
土間コンクリート	27N/mm ²	
地中梁 CON 天端	特記なき限り G.L+150	
梁主筋納まり	大梁主筋位置は X 方向を内側、Y 方向を外側とする。	
梁主筋定着	柱に定着する大梁定着は 40d とする。	
杭	MRX 工法 Ra=900.0kN/本 (長期) N値=7	
○	上杭 CPRC 杭 φ450 (85N) II 種 5.0m+	
●	下杭 PHC 杭 φ450 (85N) B 種 7.0m 杭本数=63 本	
●	試験掘 L-G.L-14,600 2ヶ所	