

三国幼稚園跡地の売却に係るプロポーザル 質問書

質問内容	<ul style="list-style-type: none">・ 建物のアスベスト調査はしていますか？ その報告書はいただけますか？ アスベストを含んでいたら査定費用上がりますか？・ 地質調査はしていますか？・ 提出した平面図の変更はどこまで可能ですか？・ 敷地図全体をいただけますか？
回答	<ul style="list-style-type: none">・ アスベスト調査については、福岡県に対する報告にてアスベストなしで報告しています。調査については施設に対し行っており、詳細な報告書についてはありません。 査定費用について、不動産鑑定の建築物査定額について変更はありません。・ 地質調査は行っておりません。埋蔵文化財の有無及びその状態について遺跡の調査・協議は完了している地域であり、土壌汚染の有無及びその状態について福岡県環境部環境保全課への聴取より土壌が汚染されるような用途で用いられた可能性は低いと不動産鑑定の際判断しております。・ 提案書にて提示された保育内容の大幅な変更（予定保育定員減等）は認められません。施設の使用に際し配置を変更するなど協議にて確認します。・ 国土調査による一筆図形及び平面図については提供できます。