

小郡市立学校給食センター整備運営事業 「実施方針に関する質問・意見への回答」に対する質問・意見への回答

| 番号 | 資料名等 | 頁 | 第1 | 1 | (1) | ア | 質問内容 | 回答 |
|----|---------------------------------------|---|----|---|-----|---|---|---|
| 1 | 実施方針 要求水準 書 募集要項 等 | | | | | | 現地見学会や質疑回答を踏まえ、改めて第2回の実施方針や要求水準・募集要項などにおける質疑を提出させて頂く機会を設けて頂けないでしょうか。 | 第2回質問意見受付の実施予定はありません。 |
| 2 | 実施方針 に対する 質問・意 見への回 答No45 | 5 | | | | | 【既存給食センターアスベストについて】 既存給食センターのアスベスト含有調査・除去済みとございますが、貴市で実施された、調査資料のご開示をお願いします。 | 既存給食センターについては、平成17年度にアスベストについて調査・撤去済みではありますが、当時の資料はすでに処分しており、開示できる資料はありません。 |
| 3 | 実施方針 に対する 質問・意 見への回 答No45 | 5 | | | | | ボイラー室煙突内のアスベストについて調査・撤去済みでしょうか。 | ボイラー煙突については、ステンレス製のものを使用しており、アスベストは使用していません。 |