

様式第3号

バルク供給に係る供給設備の技術上の基準

(バルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力が500kgを超え1,000kg未満のときに添付)

1. 貯槽の設備状況	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤面上 ・ 地盤面下
2. 貯槽の適合性	<input checked="" type="checkbox"/> 特定設備検査合格証 ・ 特定設備基準適合証
3. 保安距離	①第1種保安距離 (法定1.5m 構造壁等又は埋設設置 0m) 実際距離 <u>100.0</u> m 保安物件の名称 <u>〇〇小学校</u> ②第2種保安距離 (法定1.0m 構造壁等又は埋設設置 0m) 実際距離 <u>60.0</u> m 保安物件の名称 <u>民家</u>
4. 構造壁等	壁の構造 材料 <u>コンクリートブロック</u> 寸法 (高さ) <u>210</u> m (幅) <u>15</u> m
5. 貯槽の表示	L P ガス及び火気厳禁(朱書き)、緊急連絡先の表示の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無
6. 腐食防止措置	下地処理・錆止め塗装等の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無
7. 転倒防止等措置	支柱又はサドル等取付けの有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無
8. プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等	ガス漏れ検知器の設置の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無 常時監視システム設置の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無
9. 火気距離	①火気等の種類 <u>民家の給湯器</u> 火気等との距離 <u>11.0</u> m ②火気距離が2m以内 防火壁等の設置の有無 有 ・ 無